



а с с о ц и а ц и я  
**НП СОВЕТ РЫНКА**

# Отчет о результатах контроля за соблюдением ПАО «ФСК ЕЭС» правил и регламентов оптового рынка за III квартал 2019 года

утвержден 22 ноября 2019 года (Протокол № 26/2019 заседания  
Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка»)



## СОДЕРЖАНИЕ

### ВВЕДЕНИЕ

4

### РАЗДЕЛ I

#### Результаты мониторинга контролируемых показателей

4

1. Изменение регистрационной информации 4
2. Установление (подтверждение) соответствия автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета требованиям правил и регламентов оптового рынка 6
3. Сбор результатов измерений, формирование, согласование и передача Коммерческому оператору величин фактических объемов сальдо перетоков электроэнергии между ПАО «ФСК ЕЭС» и другими субъектами оптового рынка 9
4. Осуществление функций держателя договоров о параллельной работе 10
5. Исполнение обязательств по оплате электрической энергии и мощности в целях компенсации потерь в электрических сетях, исполнение иных обязательств по оплате в соответствии с правилами и регламентами оптового рынка 11

### РАЗДЕЛ II

#### Информация о результатах проверок Ассоциации «НП Совет рынка» по жалобам на действия (бездействие) ПАО «ФСК ЕЭС»

12

### РАЗДЕЛ III

#### Информация о результатах рассмотрения Конфликтной комиссией при Наблюдательном совете Ассоциации «НП Совет рынка» жалоб на действия (бездействие) ПАО «ФСК ЕЭС»

12

## **РАЗДЕЛ IV**

**Информация о результатах проверок действий (бездействия) ПАО «ФСК ЕЭС» на соответствие правилам и (или) регламентам оптового рынка, проведенных по поручениям органов управления Ассоциации «НП Совет рынка»**

**13**

## ВВЕДЕНИЕ

На основании пункта 3 статьи 33 Федерального закона «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ Ассоциация «НП Совет рынка» осуществляет контроль за соблюдением правил и регламентов оптового рынка субъектами оптового рынка - участниками обращения электрической энергии и (или) мощности, организациями коммерческой инфраструктуры, организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью. Порядок осуществления контроля в отношении организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью (далее – ПАО «ФСК ЕЭС», ФСК) установлен Регламентом контроля за соблюдением организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью правил и регламентов оптового рынка (Приложение № 24 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).

В настоящем отчете, подготовленном в соответствии с указанным регламентом, представлены результаты контроля за соблюдением ПАО «ФСК ЕЭС» правил и регламентов оптового рынка в III квартале 2019 года.

## РАЗДЕЛ I

### Результаты мониторинга контролируемых показателей

#### 1. Изменение регистрационной информации

Форма № 1. Сведения о значениях контролируемых показателей

№ п/п	Наименование контролируемого показателя	Требования правил и (или) регламентов	Выполнено		
			всего	несвоевременно	некорректно
1.1	Предоставление информации о величине фактического отпуска электрической энергии из электрических сетей, отнесенных к сетям ФСК 330 кВ и выше или к сетям ФСК 220 кВ и ниже	п. 3.13 Регламента допуска к торговой системе оптового рынка (далее – Регламент №1)	3	0	0

№ п/п	Наименование контролируемого показателя	Требования правил и (или) регламентов	Выполнено		
			всего	несвоевременно	некорректно
1.2	Предоставление Коммерческому оператору общих документов по сечению коммерческого учета	пп. 4.2.3, 4.2.5 Положения о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (далее - Регламент №1.1)	0	0	0
1.3	Предоставление Коммерческому оператору согласованного Перечня средств измерений (далее – ПСИ) в макете 60000 по измененным сечениям	пп. 4.2.3, 4.2.5 Регламента №1.1	3	0	0
1.4	Предоставление Коммерческому оператору согласованного ПСИ в макете 60000 с изменениями соответствующих точек измерений	п. 2.7.7 Регламента №1.1	2	0	0

**Таким образом, в отчетном квартале случаев нарушения ПАО «ФСК ЕЭС» регламентных сроков выполнения действий (операций, процедур), предусмотренных настоящим подразделом отчета, не выявлено. Требования регламентирующих документов к содержанию действий (операций, процедур) соблюдены.**

2. Установление (подтверждение) соответствия автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета требованиям правил и регламентов оптового рынка

Форма № 1. Сведения о значениях контролируемых показателей

№ п/п	Наименование контролируемого показателя	Требования правил и (или) регламентов	Выполнено		
			всего	несвоевременно	некорректно
2.1	Наличие Актов о соответствии АИИС КУЭ	п. 2.7.4.1 Регламента №1.1	568	3	0
2.2	Получение Актов о соответствии АИИС КУЭ в отношении новых и(или) измененных сечений ФСК	пп. 4.1.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5 Регламента №1.1	14	2	0
2.3	Получение Актов о соответствии АИИС КУЭ взамен актов с истекшим сроком действия	п. 2.7.4.1 Регламента №1.1; пп. 1.6 (второй абзац), 2.7.1 Приложения 11.3 к Регламенту №1.1	7	2	0

Форма № 2. Сведения о несоблюдении установленных требований

№ п.	Описание нарушения	Причины нарушения	Принятые меры
п.2.1	<p>Отсутствие Актов о соответствии АИИС КУЭ в отношении 3 сечений по состоянию на 30.09.2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ПАО «ФСК ЕЭС» (МЭС Центра (по сетям Москвы и Московской области)) – АО «Мосэнергосбыт» (ОАО «Мосэнергосбыт»);</li> <li>- ПАО «ФСК ЕЭС» (МЭС Центра (по сетям Тверской области)) – АО «АтомЭнергоСбыт» (ОАО «Тверьэнергосбыт»);</li> <li>- ПАО «ФСК ЕЭС» (МЭС Востока (по сетям Республики Якутия)) - ПАО "Якутскэнерго" (Западный энергорайон).</li> </ul>	<p>Наличие измерительных комплексов, принадлежащих иным собственникам, что приводит к сложностям подготовки комплекта документов на установление соответствия АИИС КУЭ в целом по сечению, а также при организации передачи данных.</p> <p>Наличие измерительных трансформаторов, выпущенных в СССР и Российской Федерации до апреля 1993 года, сведения о которых отсутствуют в Госреестре средств измерений.</p>	<p>Выполняются мероприятия, направленные на получение документации от иных собственников измерительных комплексов, внесение средств измерений в Госреестр. В том числе, в отношении сечения ПАО «ФСК ЕЭС» (МЭС Востока (по сетям Республики Якутия)) - ПАО «Якутскэнерго» (Западный энергорайон) ПАО «ФСК ЕЭС» письмом от 30.05.2019 № 51/2471 обратилось в адрес Ассоциации «НП Совет рынка» с целью оказания содействия в части своевременного предоставления со стороны собственников измерительных комплексов необходимых документов. Ассоциация «НП Совет рынка» направила письмо в адрес смежного субъекта оптового рынка с просьбой о содействии в получении ПАО «ФСК ЕЭС» необходимых документов.</p>
п.2.2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Превышение установленного в п.4.2.3 Регламента №1.1 срока получения Акта о соответствии АИИС КУЭ (класс А) по сечению ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Урала (по сетям Кировской области) - АО «ЭнергосбыТ Плюс» (ОАО «Кировэнергосбыт») на 61 календарный день (по состоянию на дату окончания отчетного квартала). Регламентный срок - 31.07.2019.</li> <li>2. Превышение установленного в п.4.1.1 Регламента №1.1. срока получения Акта о соответствии АИИС КУЭ (класса А) по сечению ПАО «ФСК ЕЭС» (МЭС Урала</li> </ol>	<p>Наличие измерительных трансформаторов, сведения о которых отсутствуют в Госреестре средств измерений.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Осуществляются мероприятия по внесению измерительных трансформаторов в Госреестр средств измерений.</li> <li>2. Измерительные трансформаторы внесены в Госреестр средств измерений. 10.09.2019 ПАО «ФСК ЕЭС» получен Акт о соответствии АИИС КУЭ класса А № 19-09-41.</li> </ol>

№ п.	Описание нарушения	Причины нарушения	Принятые меры
	(по сетям Оренбургской области)) - ПАО «Самараэнерго» (ОАО «Самараэнерго») на 10 календарных дней. Регламентный срок - 31.08.2019		
п.2.3	Превышение сроков получения Акта о соответствии АИИС КУЭ (класс А), определяемого в соответствии с п.2.7.1 Приложения 11.3 к Регламенту №1.1, взамен акта с истекшим сроком действия в отношении сечения ПАО "ФСК ЕЭС" (МЭС Юга (по сетям Республики Северная Осетия)) – АО "Севкавказэнерго" (ОАО "Севкавказэнерго") на 50 календарных дней (по состоянию на дату окончания отчетного квартала). Регламентный срок 12.08.2019.	Модернизация АИИС КУЭ в части измерительных компонентов (измерительные трансформаторы, приборы учета) повлекла за собой необходимость внесения изменений в регистрационную информацию.	18.10.2019 инициирована процедура установления соответствия АИИС КУЭ.
п.2.3	Превышение сроков получения Акта о соответствии АИИС КУЭ (класс А), определяемого в соответствии с п.2.7.1 Приложения 11.3 к Регламенту №1.1, взамен акта с истекшим сроком действия в отношении сечения ПАО "ФСК ЕЭС" (МЭС Центра) – ПАО "Квадра" (Алексинская ТЭЦ) на 46 календарных дней (по состоянию на дату окончания отчетного квартала). Регламентный срок 15.08.2019.	Прекращение с 15.08.2019 действия Акта о соответствии АИИС КУЭ, полученного смежным субъектом (ПАО «Квадра»). Ввиду того, что основные измерительные приборы в сечении принадлежат смежному субъекту, а резервные приборы ПАО «ФСК ЕЭС» (в действующем ПСИ) отсутствуют, процедура получения Акта о соответствии АИИС КУЭ инициирована смежным субъектом.	В отношении указанного сечения ПАО «Квадра» получен Акт о соответствии АИИС КУЭ класса А № 19-10-31 от 09.10.2019.

**Таким образом, в отчетном квартале ПАО «ФСК ЕЭС» допущено 7 случаев несоблюдения регламентных сроков выполнения действий (операций, процедур), предусмотренных настоящим подразделом отчета, что составило 1,2% от общего количества действий, указанных в данном подразделе отчета. Требования регламентирующих документов к содержанию действий (операций, процедур) соблюдены.**



3. Сбор результатов измерений, формирование, согласование и передача Коммерческому оператору величин фактических объемов сальдо перетоков электроэнергии между ПАО «ФСК ЕЭС» и другими субъектами оптового рынка

Форма № 1. Сведения о значениях контролируемых показателей

№ п/п	Наименование контролируемого показателя	Требования правил и (или) регламентов	Выполнено		
			всего	несвоевременно	некорректно
3.1	Предоставление Коммерческому оператору почасового акта учета перетоков по сечениям коммерческого учета (макет 51070)	пп. 7.2, 7.5 Регламента коммерческого учета электроэнергии и мощности (далее – Регламент №11), пп. 1.2.1, 1.2.4 Приложения 4 к регламенту №11	585/584/587 <sup>1</sup>	0/0/0	0/0/0
3.2	Передача Коммерческому оператору информации об объемах поставки электрической энергии между первой ценовой зоной оптового рынка и неценовой зоной Калининградской области через энергосистемы иностранных государств в электронном виде	п. 11.4.3 Регламента финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии (далее – Регламент №16)	3	0	0

**Таким образом, в отчетном квартале случаев нарушения ПАО «ФСК ЕЭС» регламентных сроков выполнения действий (операций, процедур), предусмотренных настоящим подразделом отчета, не выявлено. Требования регламентирующих документов к содержанию действий (операций, процедур) соблюдены.**

<sup>1</sup> Данные по показателю представлены в помесечной разбивке в соответствии с особенностями алгоритма установления значений отдельных контролируемых показателей ПАО «ФСК ЕЭС».

#### 4. Осуществление функций держателя договоров о параллельной работе

Форма № 1. Сведения о значениях контролируемых показателей

№ п/п	Наименование контролируемого показателя	Требования правил и (или) регламентов	Выполнено		
			всего	несвоевременно	некорректно
4.1	Выполнение регламентных требований при осуществлении функций держателя договоров о параллельной работе	пп. 5.4, 5.5.3 Регламента подачи уведомлений участниками оптового рынка пп. 4.1, 8.4, 8.5 Регламента покупки/продажи электроэнергии участниками оптового рынка для дальнейшего использования в целях экспорта/импорта в зарубежные энергосистемы	54	0	0

**Таким образом, в отчетном квартале случаев нарушения ПАО «ФСК ЕЭС» регламентных сроков выполнения действий (операций, процедур), предусмотренных настоящим подразделом отчета, не выявлено. Требования регламентирующих документов к содержанию действий (операций, процедур) соблюдены.**

5. Исполнение обязательств по оплате электрической энергии и мощности в целях компенсации потерь в электрических сетях, исполнение иных обязательств по оплате в соответствии с правилами и регламентами оптового рынка

Форма № 1. Сведения о значениях контролируемых показателей

№ п/п	Наименование контролируемого показателя	Требования правил и (или) регламентов	Выполнено		
			всего	несвоевременно	некорректно
5.1	Выполнение обязательств по оплате электрической энергии и мощности в целях компенсации потерь в сетях по ценовым (неценовым) зонам	пп. 7.5, 8.2, 13.1 Регламента №16	9	0	0
5.2	Выполнение обязательств по оплате штрафов, установленных вступившими в силу решениями Дисциплинарной комиссии Ассоциации «НП Совет рынка»	п. 17.1 Регламента №16	0	0	0

**Таким образом, в отчетном квартале случаев нарушения ПАО «ФСК ЕЭС» регламентных сроков выполнения действий (операций, процедур), предусмотренных настоящим подразделом отчета, не выявлено. Требования регламентирующих документов к содержанию действий (операций, процедур) соблюдены.**

## РАЗДЕЛ II

### Информация о результатах проверок Ассоциации «НП Совет рынка» по жалобам на действия (бездействие) ПАО «ФСК ЕЭС»

Наименование заявителя	Реквизиты жалобы		Выводы о соответствии или несоответствии действий (бездействия) ПАО «ФСК ЕЭС» правилам и (или) регламентам оптового рынка	Сведения о принимаемых мерах по прекращению и (или) недопущению нарушения установленных требований
	исх. № и дата	вх. № и дата		
-	-	-	-	-

В отчетном квартале в Ассоциацию «НП Совет рынка» жалобы на действия (бездействие) ПАО «ФСК ЕЭС» в установленном порядке не поступали, соответствующие проверки не проводились.

## РАЗДЕЛ III

### Информация о результатах рассмотрения Конфликтной комиссией при Наблюдательном совете Ассоциации «НП Совет рынка» жалоб на действия (бездействие) ПАО «ФСК ЕЭС»

Наименование заявителя	Реквизиты жалобы		Принятое решение
	исх. № и дата	вх. № и дата	
-	-	-	-

В отчетном квартале жалобы на действия (бездействие) ПАО «ФСК ЕЭС» в Конфликтную комиссию при Наблюдательном совете Ассоциации «НП Совет рынка» не поступали и не рассматривались.

## РАЗДЕЛ IV

### **Информация о результатах проверок действий (бездействия) ПАО «ФСК ЕЭС» на соответствие правилам и (или) регламентам оптового рынка, проведенных по поручениям органов управления Ассоциации «НП Совет рынка»**

Ссылка на решение органа управления Ассоциации «НП Совет рынка» о проведении проверки (реквизиты поручения)	Выводы о соответствии или несоответствии действий (бездействия) ПАО «ФСК ЕЭС» правилам и (или) регламентам оптового рынка	Сведения о принимаемых мерах по прекращению и (или) недопущению нарушения установленных требований
---	---	--

-

-

-

**В отчетном квартале поручения о проверках действий (бездействия) ПАО «ФСК ЕЭС» на соответствие правилам и (или) регламентам оптового рынка органами управления Ассоциации «НП Совет рынка» не выдавались, соответствующие проверки не проводились.**