



а с с о ц и а ц и я

НП СОВЕТ РЫНКА

Отчет о результатах контроля за соблюдением ПАО «ФСК ЕЭС» правил и регламентов оптового рынка за IV квартал 2018 года

утвержден 21 марта 2019 года (Протокол № 7/2019 заседания
Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка»)



СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
РАЗДЕЛ I	
Результаты мониторинга контролируемых показателей	4
1. Изменение регистрационной информации	4
2. Установление (подтверждение) соответствия автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета требованиям правил и регламентов оптового рынка	6
3. Сбор результатов измерений, формирование, согласование и передача Коммерческому оператору величин фактических объемов сальдо перетоков электроэнергии между ПАО «ФСК ЕЭС» и другими субъектами оптового рынка	11
4. Осуществление функций держателя договоров о параллельной работе	12
5. Исполнение обязательств по оплате электрической энергии и мощности в целях компенсации потерь в электрических сетях, исполнение иных обязательств по оплате в соответствии с правилами и регламентами оптового рынка	13
РАЗДЕЛ II	
Информация о результатах проверок Ассоциации «НП Совет рынка» по жалобам на действия (бездействие) ПАО «ФСК ЕЭС»	14
РАЗДЕЛ III	
Информация о результатах рассмотрения Конфликтной комиссией при Наблюдательном совете Ассоциации «НП Совет рынка» жалоб на действия (бездействие) ПАО «ФСК ЕЭС»	14

РАЗДЕЛ IV

Информация о результатах проверок действий (бездействия) ПАО «ФСК ЕЭС» на соответствие правилам и (или) регламентам оптового рынка, проведенных по поручениям органов управления Ассоциации «НП Совет рынка»

15

ВВЕДЕНИЕ

На основании пункта 3 статьи 33 Федерального закона «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ Ассоциация «НП Совет рынка» осуществляет контроль за соблюдением правил и регламентов оптового рынка субъектами оптового рынка - участниками обращения электрической энергии и (или) мощности, организациями коммерческой инфраструктуры, организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью. Порядок осуществления контроля в отношении организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью (далее – ПАО «ФСК ЕЭС», ФСК) установлен Регламентом контроля за соблюдением организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью правил и регламентов оптового рынка (Приложение № 24 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).

В настоящем отчете, подготовленном в соответствии с указанным регламентом, представлены результаты контроля за соблюдением ПАО «ФСК ЕЭС» правил и регламентов оптового рынка в IV квартале 2018 года.

РАЗДЕЛ I

Результаты мониторинга контролируемых показателей

1. Изменение регистрационной информации

Форма № 1. Сведения о значениях контролируемых показателей

№ п/п	Наименование контролируемого показателя	Требования правил и (или) регламентов	Выполнено		
			всего	несвоевременно	некорректно
1.1	Предоставление Коммерческому оператору подписанного Приложения Д к Перечню средств измерений (далее – ПСИ) по итогам отчетного периода	п.4.2.3 Положения о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (далее - Регламент №1.1)	10	0	0

№ п/п	Наименование контролируемого показателя	Требования правил и (или) регламентов	Выполнено		
			всего	несвоевременно	некорректно
1.2	Предоставление информации о величине фактического отпуска электрической энергии из электрических сетей, отнесенных к сетям ФСК 330 кВ и выше или к сетям ФСК 220 кВ и ниже	п. 3.13 Регламента допуска к торговой системе оптового рынка	3	0	0
1.3	Предоставление Коммерческому оператору общих документов по сечению коммерческого учета	п.4.2.3 Регламента №1.1	9	0	0
1.4	Выполнение действий, необходимых для регистрации Коммерческим оператором ПСИ по измененным сечениям	п.4.2.3 Регламента №1.1	9	0	0
1.5	Выполнение действий, необходимых для регистрации ПСИ, актуализированных в части точек измерений ПСИ	п. 2.9. Приложения 3 к Регламенту №1.1	11	0	0

Таким образом, в отчетном квартале случаев нарушения ПАО «ФСК ЕЭС» регламентных сроков выполнения действий (операций, процедур), предусмотренных настоящим подразделом отчета, не выявлено. Требования регламентирующих документов к содержанию действий (операций, процедур) соблюдены.

2. Установление (подтверждение) соответствия автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета требованиям правил и регламентов оптового рынка

Форма № 1. Сведения о значениях контролируемых показателей

№ п/п	Наименование контролируемого показателя	Требования правил и (или) регламентов	Выполнено		
			всего	несвоевременно	некорректно
2.1	Наличие Актов о соответствии АИИС КУЭ	п. 2.7.4.1 Регламента №1.1	530	3	0
2.2	Получение Актов о соответствии АИИС КУЭ в отношении новых и(или) измененных сечений ФСК	пп. 2.7.2, 4.1.1, 4.2.2, 4.2.3, Регламента №1.1	25	2	0
2.3	Получение Актов о соответствии АИИС КУЭ класса А в отношении сечений ФСК с полученными до 01.01.2018 Актами о соответствии АИИС КУЭ класса В	п. 2.7.4.1 Регламента №1.1	14	6	0
2.4	Получение Актов о соответствии АИИС КУЭ взамен актов с истекшим сроком действия	п. 2.7.1 Приложения №11.3 к Регламенту №1.1	2	1	0

№ п.	Описание нарушения	Причины нарушения	Принятые меры
п. 2.1	<p>Отсутствие Актов о соответствии АИИС КУЭ в отношении 3 сечений по состоянию на 31.12.2018:</p> <p>ПАО «ФСК ЕЭС» (МЭС Востока (по сетям Еврейской автономной области)) - ПАО «ДЭК» (Филиал «Энергосбыт ЕАО»);</p> <p>ПАО «ФСК ЕЭС» (МЭС Центра (по сетям Москвы и Московской области)) - АО «Мосэнергосбыт» (ОАО «Мосэнергосбыт»);</p> <p>ПАО «ФСК ЕЭС» (МЭС Центра (по сетям Тверской области)) - АО «АтомЭнергоСбыт» (ОАО «Тверьэнергосбыт»).</p>	<p>1. Наличие измерительных комплексов, принадлежащих иным собственникам, что приводит к сложностям подготовки комплекта документов на установление соответствия АИИС КУЭ в целом по сечению, а также при организации передачи данных.</p> <p>2. Наличие измерительных трансформаторов, выпущенных в СССР и Российской Федерации до апреля 1993 года, сведения о которых отсутствуют в Государственном реестре (далее -Госреестр) средств измерений.</p> <p>3. Изменение состава точек поставки в сечениях, что влечет за собой цикличную процедуру внесения изменения в регистрационную информацию.</p>	<p>Выполняются мероприятия, направленные на получение документации от иных собственников измерительных комплексов, внесение средств измерений в Госреестр и внесение изменений в регистрационную информацию по соответствующим сечениям.</p>
п.2.2	<p>1. Превышение установленного в п.4.2.2 Регламента №1.1 срока получения Акта о соответствии АИИС КУЭ (класс А) по сечению ПАО «ФСК ЕЭС» (МЭС Центра (по сетям Тамбовской области)) - АО «ТОСК» (ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания») на 1 календарный день.</p> <p>Регламентный срок - 30.12.2018.</p>	<p>1. Вследствие предоставления права участия с 01.09.2018 АО «ТОСК» (имеет статус гарантирующего поставщика) у ПАО «ФСК ЕЭС» возникла обязанность получить Акт о соответствии АИИС КУЭ по сечению с АО «ТОСК». В данном сечении в состав информационно-измерительного комплекса ПАО «ФСК ЕЭС» входят измерительные трансформаторы (ТН-35 кВ), сведения о которых отсутствуют в Госреестре средств измерений. Временные затраты на внесение сведений в Госреестр превысили сроки, отведенные на получение Акта о соответствии АИИС КУЭ.</p>	<p>1. ПАО «ФСК ЕЭС» осуществляются мероприятия по внесению в Госреестр измерительных трансформаторов.</p>

№ п.	Описание нарушения	Причины нарушения	Принятые меры
	<p>2. Превышение установленного в п.4.1.1 Регламента №1.1 срока получения Акта о соответствии АИИС КУЭ (класс А) по сечению ПАО «ФСК ЕЭС» (МЭС Центра (по сетям Ярославской области)) - ПАО «ТНС энерго Ярославль» (ОАО «Ярославская бытовая компания») на 31 календарный день (по состоянию на дату окончания отчетного квартала). Регламентный срок - 30.11.2018.</p>	<p>2. В связи с заменой приборов учета на имеющие улучшенные метрологические характеристики (с более высоким классом точности) потребовалось внесение изменений в документы метрологического обеспечения с последующим их утверждением в Росстандарте.</p>	<p>2. ПАО «ФСК ЕЭС» осуществляются мероприятия по аттестации в Росстандарте документов метрологического обеспечения.</p>
п.2.3	<p>Отсутствие Акта о соответствии АИИС КУЭ класса А по сечениям:</p> <p>1. ПАО «ФСК ЕЭС» (МЭС Востока (по сетям Хабаровского края)) - ПАО «ДЭК» (филиал «Хабаровскэнерго»);</p> <p>2. ПАО «ФСК ЕЭС» (МЭС Западной Сибири (по сетям Тюменской области)) - АО «Газпром энергосбыт Тюмень» (Тюменская ЭСК);</p> <p>3. ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Северо-Запада (по сетям г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области) - АО «Петербургская бытовая компания» (ОАО «Петербургская бытовая компания»);</p> <p>4. ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Юга (по сетям Республики Дагестан) – ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (ОАО</p>	<p>Проведение работ по замене измерительных трансформаторов, не соответствующих классу А, а также по разработке и внесению изменений в документы метрологического обеспечения АИИС КУЭ (после замены измерительных трансформаторов) с последующим их утверждением в Росстандарте. Указанные работы потребовали временных затрат, превышающих сроки, указанные в графике. В части сечений произошли изменения состава точек поставки и точек измерения, которые потребовали внесения изменения в регистрационную информацию, в том числе изменения, связанные с предоставлением (или лишением) права участия на ОРЭМ по группам точек поставки третьих лиц.</p>	<p>1. По сечению ПАО «ФСК ЕЭС» (МЭС Востока (по сетям Хабаровского края)) - ПАО «ДЭК» (филиал «Хабаровскэнерго» - получен Акт о соответствии АИИС КУЭ класса А №19-01-123 от 28.01.2019;</p> <p>2. По сечению ПАО «ФСК ЕЭС» (МЭС Западной Сибири (по сетям Тюменской области)) – АО «Газпром энергосбыт Тюмень» (Тюменская ЭСК) - проводятся работы по замене измерительных трансформаторов, не соответствующих классу А, а также мероприятия по внесению изменений в документы метрологического обеспечения АИИС КУЭ и внесению изменений в регистрационную информацию по сечению.</p> <p>3-6. По сечениям ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Северо-Запада (по сетям г. Санкт-Петербурга</p>

№ п.	Описание нарушения	Причины нарушения	Принятые меры
	<p>«Дагестанская энергосбытовая компания»);</p> <p>5. ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Юга (по сетям Краснодарского края) – ПАО «ТНС энерго Кубань» (ОАО «Кубанская энергосбытовая компания»);</p> <p>6. ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Юга (по сетям Ростовской области) – ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»).</p> <p>по состоянию на даты, предусмотренные графиком¹.</p>		<p>и Ленинградской области) – АО «Петербургская сбытовая компания» (ОАО «Петербургская сбытовая компания»), ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Юга (по сетям Республики Дагестан) – ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания»), ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Юга (по сетям Краснодарского края) – ПАО «ТНС энерго Кубань» (ОАО «Кубанская энергосбытовая компания»), ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Юга (по сетям Ростовской области) – ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»), - проводятся работы по замене измерительных трансформаторов, не соответствующих классу А, а также мероприятия по внесению изменений в документы метрологического обеспечения АИИС КУЭ.</p>
п.2.4	<p>Превышение срока получения Акта о соответствии АИИС КУЭ (класс А), определяемого в соответствии с п.2.7.1 Приложения 11.3 к Регламенту №1.1, взамен акта с истекшим сроком действия в отношении сечения ПАО «ФСК ЕЭС» (МЭС</p>	<p>С 03.10.2018 прекратил действие Акт о соответствии АИИС КУЭ, полученный смежным субъектом (ПАО «Квадра»).</p> <p>Ввиду того, что основные измерительные приборы в сечении принадлежат смежному субъекту, а резервные измерительные приборы ПАО «ФСК ЕЭС» (в</p>	<p>Осуществляется взаимодействие ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Квадра», направленное на получение Акта соответствия АИИС КУЭ. На 21.02.2019 назначены испытания АИИС КУЭ ПАО «Квадра».</p>

¹ Сроки, указанные в графике получения в 2018 году Актов о соответствии АИИС КУЭ, представленном ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с решением Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 20.02.2018 (протокол №5/2018, вопрос № 10).

№ п.	Описание нарушения	Причины нарушения	Принятые меры
	Центра) - ПАО «Квадра» (Новомосковская ГРЭС) на 89 календарных дней (по состоянию на дату окончания отчетного квартала).	действующем ПСИ) отсутствуют, процедура получения Акта соответствия АИИС КУЭ инициирована смежным субъектом.	
	Регламентный срок 03.10.2018.		

Таким образом, в отчетном квартале ПАО «ФСК ЕЭС» допущено двенадцать случаев несоблюдения регламентных сроков выполнения действий (операций, процедур), предусмотренных настоящим подразделом отчета, что составило 2,1% от общего количества действий, указанных в данном подразделе отчета. Требования регламентирующих документов к содержанию действий (операций, процедур) соблюдены.

3. Сбор результатов измерений, формирование, согласование и передача Коммерческому оператору величин фактических объемов сальдо перетоков электроэнергии между ПАО «ФСК ЕЭС» и другими субъектами оптового рынка

Форма № 1. Сведения о значениях контролируемых показателей

№ п/п	Наименование контролируемого показателя	Требования правил и (или) регламентов	Выполнено		
			всего	несвоевременно	некорректно
3.1	Предоставление Коммерческому оператору почасового акта учета перетоков по сечениям коммерческого учета (макет 51070)	пп. 7.2, 7.5 Регламента коммерческого учета электроэнергии и мощности, п.1.2.4 Приложения 4 к Регламенту коммерческого учета электроэнергии и мощности	543/548/551 ²	0/0/0	0/0/0
3.2	Передача Коммерческому оператору информации об объемах поставки электрической энергии между первой ценовой зоной оптового рынка и неценовой зоной Калининградской области через энергосистемы иностранных государств в электронном виде с указанием наименования ГТП экспорта/импорта	п. 11.4.3 Регламента финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии (далее – Регламент №16)	3	0	0

Таким образом, в отчетном квартале случаев нарушения ПАО «ФСК ЕЭС» регламентных сроков выполнения действий (операций, процедур), предусмотренных настоящим подразделом отчета, не выявлено. Требования регламентирующих документов к содержанию действий (операций, процедур) соблюдены.

² Данные по показателю представлены в помесечной разбивке в соответствии с особенностями алгоритма установления значений отдельных контролируемых показателей ПАО «ФСК ЕЭС».

4. Осуществление функций держателя договоров о параллельной работе

Форма № 1. Сведения о значениях контролируемых показателей

№ п/п	Наименование контролируемого показателя	Требования правил и (или) регламентов	Выполнено		
			всего	несвоевременно	некорректно
4.1	Выполнение регламентных требований при осуществлении функций держателя договоров о параллельной работе	<p>пп. 5.4, 5.5.3 Регламента подачи уведомлений участниками оптового рынка</p> <p>пп. 4.1.1, 8.4, 8.5 Регламента покупки/продажи электроэнергии участниками оптового рынка для дальнейшего использования в целях экспорта/импорта в зарубежные энергосистемы</p>	57	0	0

Таким образом, в отчетном квартале случаев нарушения ПАО «ФСК ЕЭС» регламентных сроков выполнения действий (операций, процедур), предусмотренных настоящим подразделом отчета, не выявлено. Требования регламентирующих документов к содержанию действий (операций, процедур) соблюдены.

5. Исполнение обязательств по оплате электрической энергии и мощности в целях компенсации потерь в электрических сетях, исполнение иных обязательств по оплате в соответствии с правилами и регламентами оптового рынка

Форма № 1. Сведения о значениях контролируемых показателей

№ п/п	Наименование контролируемого показателя	Требования правил и (или) регламентов	Выполнено		
			всего	несвоевременно	некорректно
5.1	Выполнение обязательств по оплате электрической энергии и мощности в целях компенсации потерь в сетях по ценовым (неценовым) зонам	пп. 7.5, 8.2, 13.1 Регламента №16	9	0	0
5.2	Выполнение обязательств по оплате штрафов, установленных вступившими в силу решениями Дисциплинарной комиссии Ассоциации «НП Совет рынка»	п. 17.1 Регламента №16	0	0	0

Таким образом, в отчетном квартале случаев нарушения ПАО «ФСК ЕЭС» регламентных сроков выполнения действий (операций, процедур), предусмотренных настоящим подразделом отчета, не выявлено. Требования регламентирующих документов к содержанию действий (операций, процедур) соблюдены.

РАЗДЕЛ II

Информация о результатах проверок Ассоциации «НП Совет рынка» по жалобам на действия (бездействие) ПАО «ФСК ЕЭС»

Наименование заявителя	Реквизиты жалобы		Выводы о соответствии или несоответствии действий (бездействия) ПАО «ФСК ЕЭС» правилам и (или) регламентам оптового рынка	Сведения о принимаемых мерах по прекращению и (или) недопущению нарушения установленных требований
	исх. № и дата	вх. № и дата		
-	-	-	-	-

В отчетном квартале в Ассоциацию «НП Совет рынка» жалобы на действия (бездействие) ПАО «ФСК ЕЭС» в установленном порядке не поступали, соответствующие проверки не проводились.

РАЗДЕЛ III

Информация о результатах рассмотрения Конфликтной комиссией при Наблюдательном совете Ассоциации «НП Совет рынка» жалоб на действия (бездействие) ПАО «ФСК ЕЭС»

Наименование заявителя	Реквизиты жалобы		Принятое решение
	исх. № и дата	вх. № и дата	
-	-	-	-

В отчетном квартале жалобы на действия (бездействие) ПАО «ФСК ЕЭС» в Конфликтную комиссию при Наблюдательном совете Ассоциации «НП Совет рынка» не поступали и не рассматривались.

РАЗДЕЛ IV

Информация о результатах проверок действий (бездействия) ПАО «ФСК ЕЭС» на соответствие правилам и (или) регламентам оптового рынка, проведенных по поручениям органов управления Ассоциации «НП Совет рынка»

Ссылка на решение органа управления Ассоциации «НП Совет рынка» о проведении проверки (реквизиты поручения)	Выводы о соответствии или несоответствии действий (бездействия) ПАО «ФСК ЕЭС» правилам и (или) регламентам оптового рынка	Сведения о принимаемых мерах по прекращению и (или) недопущению нарушения установленных требований
---	---	--

-

-

-

В отчетном квартале поручения о проверках действий (бездействия) ПАО «ФСК ЕЭС» на соответствие правилам и (или) регламентам оптового рынка органами управления Ассоциации «НП Совет рынка» не выдавались, соответствующие проверки не проводились.